

18年度煙突から出ている排ガスの測定結果

年月日	炉No	ばいじん	硫黄酸化物※	窒素酸化物	塩化水素	一酸化炭素
		0.15g/m ³ N	30.63m ³ N/h	250ppm	430ppm	100ppm
			(約1890ppm)			
H18.4.26	2	0.017	0.05 (3)	69	5	26
H18.5.11	1	0.004	0.43 (26)	70	9	45
H18.6.13	1	0.03	0.07 (6)	99	10	21
H18.7.7	1	0.013	0.05 (3)	71	6	30
H18.8.11	2	0.024	0.05 (3)	76	7	16
H18.9.4	2	<0.001	0.02 (2)	69	5	19
H18.10.12	1	<0.001	0.05 (4)	74	4	24
H18.11.29	1	<0.001	<0.02 (<1)	62	4	42
H18.12.18	2	<0.001	0.10 (6)	51	44	29
H19.1.31	2	0.001	0.03 (2)	51	6	8
H19.2.19	1	<0.001	<0.02 (<1)	64	3	12
H19.3.26	2	<0.001	<0.02 (<1)	54	3	13