

## 20年度下水道に放流している排水の測定結果

	H20.4.15	H20.7.29	H20.10.27	H21.1.23
水素イオン濃度(PH5～9の範囲であること)	6.9(25℃)	8.3(18℃)	8.0(30℃)	7.3(16℃)
生物化学的酸素要求量(160)	1.3	2.3	2.6	1
浮遊物質(200)	ND	1	1	1
ノルマルヘキサン抽出物質 鉱油類(5)	ND	ND	ND	ND
フェノール類(5)	ND	0.01	ND	ND
銅(3)	ND	ND	ND	ND
亜鉛(5)	ND	ND	ND	ND
溶解性鉄(10)	0.17	0.14	0.2	0.19
溶解性マンガン(10)	ND	ND	ND	ND
クロム(2)	0.16	0.05	0.09	0.15
よう素消費量(220)	ND	14	1.9	3.1
カドミウム及びその化合物(0.1)	ND	ND	ND	ND
シアン化合物(1)	ND	ND	ND	ND
有機リン化合物(0.1)	ND	ND	ND	ND
鉛及びその化合物(0.1)	ND	ND	ND	ND
六価クロム化合物(0.5)	0.16	0.05	ND	0.15
砒素及びその化合物(0.1)	ND	ND	ND	ND
総水銀(0.005)	ND	ND	ND	ND
アルキル水銀化合物(検出されないこと)	ND	ND	ND	ND
PCB(0.003)	ND	ND	ND	ND
トリクロロエチレン(0.3)	ND	ND	ND	ND
テトラクロロエチレン(0.1)	ND	ND	ND	ND
ジクロロメタン(0.2)	ND	ND	ND	ND

四塩化炭素(0.02)	ND	ND	ND	ND
1,2-ジクロロエタン(0.04)	ND	ND	ND	ND
1,1-ジクロロエチレン(0.2)	ND	ND	ND	ND
シス-1,2-ジクロロエチレン(0.4)	ND	ND	ND	ND
1,3-ジクロロプロペン(0.02)	ND	ND	ND	ND
チラウム(0.06)	ND	ND	ND	ND
シマジン(0.03)	ND	ND	ND	ND
チオベンカルブ(0.2)	ND	ND	ND	ND
ベンゼン(0.1)	ND	ND	ND	ND
セレン及びその化合物(0.1)	0.004	0.0005	0.0051	0.0034
フッ素(8)	0.1	0.9	0.2	0.2
全窒素(120)	12	68	22	8.4
全りん(16)	0.04	0.05	0.02	0.04
ダイオキシン類(10)	0.012			