



平成28年熊本地震

最大震度7

4月 14日 21時 26分 M6.5  
4月 16日 1時 25分 M7.3



提供:東京都都市整備局

# 被災建築物応急危険度判定 実施状況 (H28年熊本地震)

## 応急危険度判定 実施状況 (H 28.6.4 時点)

(熊本県HPより)

	判定棟数	調査済み	要注意	危険
熊本市	30,487	14,126	10,514	5,847
益城町	9,769	3,006	2,957	3,806
西原村	2,703	610	725	1,368
御船町	1,426	311	480	635
菊陽町	152	38	67	47
宇土市	1,265	506	531	228
南阿蘇村	2,128	550	564	1,014
南小国町	219	153	50	16
山都町	65	12	33	20
阿蘇市	1,725	863	519	343
菊池市	593	196	197	200
甲佐町	1,543	465	545	533
宇城市	2,099	1,006	606	487
美里町	294	50	201	43
大津町	891	181	321	389
高森町	26	22	3	1
嘉島町	2,115	731	682	702
氷川町	70	7	34	29
合計	57,570	22,833	19,029	15,708


判定の結果、「危険」が約27%、「要注意」が約33%、「調査済」が約40%となっている。



建築物の壁に下げふりをあて傾斜を測定



基礎のクラック(ひび)の調査



建築物概要や建物・落下物などの危険度を判定調査表に記入



ステッカー貼付