

学校・地域センター・福祉センター・公民館・図書館における空調設備の不具合発生状況及び修繕状況（令和 6 年度）

件数計：24件

施設分類（施設担当課）	施設名	不具合内容及び修繕状況
学校 （教育総務課） 12件	第二小学校	職員室 室外機から異音 部品交換
	第二小学校	図書室 配管の不調 部品交換
	第三小学校	校長室 ルーバーモーターの不調 部品交換
	第三小学校	5年1組教室 センサーの不調 部品交換
	第七小学校	4年3組教室 冷媒循環不良 部品交換
	第九小学校	1年3組教室 配管より水漏れ 室内機分解洗浄
	第十小学校	相談室 運転停止や動作不良 空調機の更新
	第一中学校	体育館 配管外壁側より水漏れ 部品交換
	第三中学校	3年生教室 室内機から異音 室内機分解洗浄（3台）
	第五中学校	3C教室 室内機から異音 部品交換
	第五中学校	音楽室 室外機エンジン系トラブル 部品交換
	第五中学校	音楽室 室内機から異音 部品交換
地域センター （協働コミュニティ課）0件		
福祉センター （地域共生推進課） 2件	福祉センター	視聴覚室・第一会議室・第三会議室 ルーバーモーター、膨張弁コイルの劣化 部品交換 空冷ヒートポンプ（3号機）コイルセンサー劣化 部品交換
公民館・図書館 （公民館課・図書館課） 10件	本多公民館・図書館	音楽室 リモコンの故障 部品交換
	本多公民館・図書館	会議室A 室内機の吹出し口異常 部品交換
	恋ヶ窪公民館・図書館	事務室・廊下・和室1及び2・図書館おはなし室 冷却水漏れ 部品交換
	恋ヶ窪公民館・図書館	事務室・廊下・和室1及び2・図書館おはなし室 冷却水温異常 部品交換
	恋ヶ窪公民館・図書館	1階図書館 冷却水温異常 部品交換
	光公民館・図書館	地下1階集会ホール、1階図書閲覧室 運転停止や動作不良 空調機の更新（室外機3台、室内機16台）
	光公民館・図書館	授乳室 運転停止や動作不良 空調機の更新
	もとまち公民館・図書館	1階図書貸出事務室、2階更衣室 運転停止や動作不良 空調機の更新（室外機1台、室内機3台）
	並木公民館	機械室 外気調和機Vベルトの劣化 部品交換
	並木公民館	機械室 吸収冷温水機燃烧装置の故障 部品交換

※修繕費（包括施設管理業務委託における小規模修繕を含む。）にて対応した案件に限る。