

国分寺市新庁舎建設 市民説明会にて 市民の皆さまより頂いたご意見・ご質問について

市民説明会にご参加いただき、ありがとうございました。安全第一で新庁舎建設工事を進めてまいります。

1. 説明会で頂いたご意見・ご質問について

頂いたご意見・ご質問及びその回答は以下のとおりです。

計画に関すること：21件
運用に関すること：10件
工事に関すること：7件
防災に関すること：3件
広報に関すること：2件
その他：5件

カテゴリ	ご意見・ご質問	回答
計画 1	庁舎職員の人数は？食堂も無いようだが職員の食事はどのように考えているか？執務机での食事を想定しているのか？	新庁舎は、配置予定の職員数を 785 人と想定して計画しています。食事を提供する食堂は無く、職員の昼食については、1階に売店を設ける計画です。また、外構にキッチンカーを入れるなど、移転までに検討を行う予定です。食事を取る場所は、3階のフリースペースや執務スペースの打合せテーブルや執務机を利用する予定です。（市）
計画 2	食堂が計画されていないのは疑問がある。市民が使えるスペースで食事する人が出てくると思う。	
計画 3	食堂が計画されていない理由は？たいていの市役所には軽食が取れるような場所があるので、カフェコーナーは作った方が良い。	基本計画を策定する段階で事業者へヒアリングを行ったところ、事業採算が取れないので出店は厳しいとの見解であったため、市としては、食堂は設けないこととしました。その代わり、1階に売店を計画しています。（市）
計画 4	食堂がないのは非常に残念。まわりにも食べる場所が少ないと思うのに、損得のみで作らないのは心が狭すぎる。市民の利用もあるはず。	
計画 5	1階の売店が楽しみであるが、どんな売店になるイメージであるか。事業者は決まっているか？障がい者の方々が働く売店になるのか？	まだ詳細については未定です。開庁に向けて準備を進めます。（市）
計画 6	デザインにおいて、国分寺らしさという話があったが、どこの部分に主に取り入れているか。国分寺らしさとはなんだろうか？長く使う庁舎であるからこそ、国分寺らしさを十分に取り込んだデザインとしていただきたいと考えている。	国分寺らしさについては、市民の皆さまとの懇談会でも歴史や、ロケットや新幹線など新しい技術を開発し発信していく街である等々、様々なご意見をいただきました。設計を進めていく中では、緑豊かなこと、湧水、歴史が国分寺の誇らしい財産であると考えました。また、市民活動に熱心な方が多い印象もあります。緑豊かな周辺環境に馴染むように外装を配慮し、市民の皆さんの活動に使っていただけるように懐の深い建築になるように配慮しました。（JV）
計画 7	1階エントランスホールは期待したいが、デザインはこれから詰めていく予定か。	基本設計時より温かみのある優しい色味に変更し、皆さんの市民活動の邪魔にならないようなデザインとしています。七重塔模型を移設する予定であり、インパクトがある空間になると考えています。（JV）

計画 8	どのフロアも真ん中に執務室があるが、これはどのようなものを想定しているのか。各課がどのように並んでいるのか。	大きな空間の中央に待合と通路があり、その両側に窓口カウンターと机が並んでいて、各課が壁で区切られずに横並びになっています。このような空間の総称として執務室という表現をしています。(市)
計画 9	太陽光発電を多く設置してほしいという意見を採用してくれてありがたい。蓄電池の設置はどのように考えているか。	停電時の電力は非常用発電機で賄う予定ですが、蓄電池の設置についても、現在検討を行っております。(市)
計画 10	外壁の素材を教えてください。	主にコンクリートのパネルおよび押出成形セメント板への塗装を予定しています。(JV)
計画 11	議場について、傍聴ロビーと傍聴席はどのような関係になっているのか。傍聴ロビーからガラス越しに議場内を見ることができるのか。新庁舎では議場を子どもが見られる設備が設けられると聞いたが、どういったものか。	傍聴ロビーと議場内は壁で隔たれているので、ロビーから中を覗くことはできません。傍聴席は議場の中にあります。子ども連れの方が気兼ねなく傍聴できるよう、個室の親子傍聴席を設けています。親子傍聴席ではガラス窓越しに議場内が見えるようになっています。(市)
計画 12	AED の設置はどのように考えているか？各フロアに設置されるのか？	AED の設置場所は、分かりやすい場所となるよう検討しています。(市)
計画 13	新庁舎内に史跡を展示することは考えなかったのか。市が誇る歴史が感じられる展示スペースを新庁舎内に設けるべき。	七重塔模型をエントランスロビーに設置する計画です。また、史跡以外にも市が PR したいものはあるため、そういったものを展示する場所は確保していきたいと考えています。(市)
計画 14	公園や他の公共施設に隣接して計画される市役所となるが、3つの広場や公園と接続する通路は、休日・夜間も通行したり利用したりできるのか？	敷地の周辺に塀などを設置する計画は無く、時間に関係なく敷地内を通行し、公園とも自由に出入りできるように計画しています。(市)
計画 15	こくベジ、観光まちづくり協会他、国分寺のグッズが買えるようなスペース・売店が欲しい。国分寺には、国分寺のグッズが集中して購入できる場所がなく困っています。	新庁舎内に設ける予定の売店内において、国分寺のグッズを販売するスペースを確保することについては今後検討します。(市)
計画 16	総工費を公開してほしい。	現在(令和4年12月時点)、土地購入費が2,698,352,300円、建設費(設計・施工)が8,916,777,000円、合わせて11,615,129,300円となっています。(市)

計画 17	売店に調理器具を置くことをぜひ実施し、軽食や温かい飲み物が飲めるようにすべきです。カフェコーナーのない市役所はあり得ません。	ご意見は参考にさせていただきます。(市)
計画 18	職員の方が働きやすく、子どもたちが憧れ、就職したくなるような建物にしてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見は参考にさせていただきます。(市)
計画 19	立派な建物で気持ちよく利用ができればと思います。	
計画 20	5階のテラスは80%程度が屋根で塞がれているが、小さな孔ではなく、テラス上部スラブの大部分を取り去れば、青空の下に立ち公園を見下ろす素晴らしい空間になると思う。雨天時のことより開放性を優先することが断然重要と思う。ハード的には単にスラブを撤去するだけなので着工後手続きが容易な軽微変更と思う。前向きに検討いただくようお願いします。	ご意見ありがとうございます。 5階のテラスは、市民の皆様が雨天時でもテラスに出て公園の緑を楽しむことができる空間として設計をすすめてまいりました。 ご意見の通り屋根を取り去り、開放的な空間とすることも一案ですが、本計画は隣接する武蔵国分寺公園と隣接して広場を整備し、自由に行き来ができる計画となっていることから、晴天時には積極的に外部を活用いただき、より開放的な空間で緑を楽しんでいただきたいと考えています。 なお、構造的な理由として、屋根スラブを大部分中止しても大梁はなくすことができず、むしろ強度が低下するため梁の断面変更が必要となります。すでに材料の発注を行っていることから、変更対応は難しいと考えています。(JV)
計画 21	トイレなどの手洗いは、ボタンでお湯と水を切り替えられるような設備に出来ないか。	トイレの手洗いは、給湯器付きの自動水栓で計画しておりますが、水温は固定となります。(市)
運用 1	基本設計段階から説明会やワークショップ等参加してきて、会議室の貸出を予定していると聞いているが、どのような運用となるか。	1階に市民活動のためにご利用いただく協働スペースを計画しています。その他の会議室の運用については、今後検討していく予定です。(市)
運用 2	議場や委員会室は市民利用できるのか。	議場・委員会室共に現段階では市民利用は考えておりません。(市)
運用 3	議場は定例議会以外ではあまり使われないと思うが、活用方法は計画されているのか。コンサートを行っている行政もあると聞いている。	

運用 4	他自治体の市庁舎では、休日など、建物の一部を市民開放している。国分寺市の新庁舎では、1階の協働スペースや多目的スペース、3階フリースペース、5階テラスなど、市民が利用可能なスペースについて、休日でも市民が利用できるような運用をしゅん工までに検討してもらいたい。	閉庁時に使用することも想定して、セキュリティなどを検討しています。運用については、今後検討していく予定です。（市）
運用 5	障害者対応として、来庁した際にオンラインで手話などの通訳を行ってもらえるシステムの導入を検討してほしい。	ご意見は所管課に伝えます。（市）
運用 6	1階の情報公開コーナーの図書受渡しについて、利用者端末機の設置検討をしていただいているとのことだが、設置されることを期待している。端末機は市の全図書館に全てつながっており、本の予約ができるということか。情報公開コーナーの担当課は決まっているか？可能であれば図書館関係の方に担当していただきたい。	利用者端末機について、設置を予定しています。また、市内の全図書館の所蔵検索や予約をしていただけます。情報公開コーナー担当課・分館機能・土日の運用等については現在、検討中です。（市）
運用 7	情報公開コーナーにおける図書の受渡しに、図書予約端末機を設置してもらえるのか？市庁舎で、本の予約ができるのか？分館との役割分担はどうなるのか？図書受渡しは、土日も利用できるのか？	
運用 8	出来れば1階の情報公開コーナーの図書の利用者端末機を管理する担当課を図書館関係にしてほしい	情報公開コーナー担当課については現在、検討中です。（市）
運用 9	図書の貸し出しコーナーについて、図書館が担当することによって、借りる際の相談、質問に対応できるかが重要である。ぜひ、図書館の管轄か、図書館員を配置してほしい。	
運用 10	図書館が市民に喜ばれるものになるといいと思います。	ご意見は参考にさせていただきます。（市）

工事 1	<p>施工中の工事関係車両は第四小の前は通らない計画で間違いないか。西国分寺駅側の交通広場の交差点には信号機がない横断歩道があるので、注意しなければいけない場所だと思うが、工事車両の誘導はどのように計画しているか。</p>	<p>事前に、近隣の幼稚園・保育園・小学校・中学校と協議を行っています。その際にも、児童が多く通る場所について伺っています。また、近隣の工事車両の路上駐車が多いことも伺っています。路上待機・駐車しないこと、横断歩道では必ず一時停止することを作業員に指導しており、今後もその予定です。工事期間中はパトロールを行いチェックする予定です。(JV)</p>
工事 2	<p>交通広場から東山道に入っていく箇所がちょうど信号機のない横断歩道であり危険と考える。誘導員を配置する計画はないか？</p>	<p>現時点で誘導員を配置するとは回答できかねます。工事にお気付きの点があれば、JVへご連絡をお願いします。(JV)</p>
工事 3	<p>工事中は、安全に十分配慮してほしい。清掃センター建設中、児童が亡くなる事故があった。車両の出入りが激しいと思うので、安全には十分配慮してほしい。</p>	<p>敷地周辺は第四小学校や中学校の通学路になっておりますので、作業員への指導を徹底するとともに、パトロールを行うことで安全性を確保します。(JV)</p>
工事 4	<p>普段から公園の東側に駐車する車が非常に多い。工事期間中、第四小前の交差点と同じように、公園東側の交差点の、駐車車両などを監視してほしい。</p>	<p>工事車両の動線については、西側市道の北から車が入ってくる計画としています。車両待機をしないよう指導を徹底します。またパトロールも行います。(JV)</p>
工事 5	<p>先日夕方、多摩図書館と集合住宅間の信号のない横断歩道で、友人が交通事故にあい、重傷を負った。この通りは夜間暗く、近隣住民は不安に感じている。市の工事が始まったら、工事車両の通行が増え、事故が発生することを恐れている。事故が起きないように、市民を見守ってほしい。どのように対策するのか？</p>	<p>信号のない横断歩道が複数あることを把握しています。近隣にお住まいの方を対象とした工事説明会においても同様の御意見をお伺いしました。路上待機・駐車しないこと、横断歩道では必ず一時停止することを作業員に指導しており、今後もその予定です。工事期間中はパトロールを行いチェックする予定です。(JV)</p>
工事 6	<p>安全第一で工事を進めてください。</p>	<p>場内外ともに安全を最優先に工事を進めます。(JV)</p>
工事 7	<p>交通事故は、先手を打ってきちんと防止していただきたいです。事故が起ってからでは遅いので。</p>	<p>周辺の横断歩道は歩行者優先の徹底と、交通法規の順守を指導教育していきます。(JV)</p>
防災 1	<p>災害時の炊き出しのために、市役所内に厨房施設が必要と考える。</p>	<p>新庁舎は避難所ではないため、市役所建物内で炊き出しを行う想定はしていません。(市)</p>

防災 2	武蔵国分寺公園は災害時の広域避難場所となっている。新庁舎は避難所として想定しているか。	向かいの第四小学校が地域の避難所と指定されています。新庁舎は、行政が災害対応にあたる拠点としており、市民の避難所ではありません。（市）
防災 3	防災倉庫は計画されているのか。	市民用の防災倉庫は、市内各所に分散配置しています。新庁舎東側の、消防署北側の防災関連用地に、防災倉庫を新築する計画です。（市）
広報 1	工事中の積極的な情報公開を希望する。HP やライブカメラ等はあるか？工事の様子はどこで確認できるか。	工事進捗情報が確認できる HP の開設を予定しています。進捗情報については随時公開していく予定としております。（市）
広報 2	今まであった市民からの意見や要望について、対応結果をまとめて示してほしい。市民要望をすべて叶えるわけにはいかないと思うが、結果がどうなったか最終的に総括して示してほしい。市民は結果を知らされていない。	各回の説明会で頂いたご意見・ご質問については、説明会后、市や事業者からの回答と併せて市 HP に掲載しております。ご意見については、承りました。（市）
その他 1	武蔵国分寺公園の西側には、原っぱがあり、バッタが生息しているエリアとなっている。公園と一体化することだが、原っぱを壊さないように進めてほしい。	多目的広場と公園の取り合い部分については、草地が自然につながるように計画しています。ぽったランドと同じイネ科の植物ではありませんが、草地を繋げるという方針のもと、自然な環境を維持して進めるようにしています。（市）
その他 2	職員は、西国分寺駅や国分寺駅から徒歩で通勤すると思われる。国分寺駅から新庁舎へ向かう都道の歩道は、狭いところがあり、非常に通行がしにくい。その件に関して市はどのように考えているか。	当該都道は、都市計画道路となっており、多喜窪通りの南町三丁目交差点から西元町一丁目交差点の区間（約 440m）が第四次事業化計画における都施行の優先整備路線となっておりますが、当該路線の具体的な事業化の時期は、現在未定の状況と聞いております。ご意見は東京都にお伝えいたします。（市）
その他 3	CASBEE の S ランク取得など、環境に配慮した計画となっているのは素晴らしい。このような施設であることを子どもたちに知ってもらうような、環境教育を行うことを考えているか。	CASBEE S ランクや ZEB Ready の取得については計画に盛り込んでいるが、どのように PR していくかということについては考えておりません。今後検討していきます。（市）

その他 4	環境計画, CASBEE, ZEB Ready の認証にかかった費用を教えてください。これから認証の更新時にかかる費用, またそのための設備更新 (太陽光発電等) にかかる費用の概算を教えてください。	CASBEE, ZEB Ready の認証は今後取得する予定としております。設計完了段階における認証を取得する予定としておりますが, その後更新申請を行う予定はしていません。 (市)
その他 5	説明を受けて楽しみにしています。	ご意見ありがとうございます。(市)