

調査事項 環境施策について

令和8年度より着手する清掃センター工場棟他解体撤去工事に先立ち、工事内容を説明するため、令和8年度第1回国分寺市清掃センター周辺地元協議会を開催しましたので、実施状況について報告します。

1. 開催日時・会場

令和8年4月 18 日(土)10:00～
国分寺市清掃センター 会議室

2. 委員出席者数(定数 12 名)

11 名



周辺地元協議会の様子

3. 説明内容

- (1) 仮設処理施設の進捗について
- (2) 清掃センター工場棟他解体撤去工事について
- (3) 今後のスケジュールについて

4. 主な質疑回答

No.	いただいたご意見	回答
1	アスベストはどこに含まれているのか。	建物の外壁、内装材、設備配管のパッキン等に含まれています。工事前に改めて調査します。

2	外壁のアスベストはどのように除去するのか。	集塵機付きのディスクグラインダーを使用するとともに足場の上・下、側面を区画し粉塵が飛散しないようにします。
3	コンクリート部分解体時の騒音対策で打撃工法から圧砕工法への変更とあるが、どのくらい効果があるのか。	変更することにより 10～20 デシベル程度軽減が見込まれます。
4	ダイオキシン等を外に出さないような対策は具体的にどのように行うのか。	主にダイオキシン類は焼却炉などの部分に存在するが、エリアを管理区域として密閉のうえ、その中を負圧にすることで外部に出ないように対策します。
5	害獣、害虫に対する対応はどのように考えているか。	解体前に害獣、害虫対策を実施します。
6	解体時に振動があると思われるが小学校への影響はあるか。	振動低減に効果のある工法等を採用するため、小学校への影響は少ないと考えています。
7	第九小学校への市の対応はどのように考えているか。	第九小学校へ解体事業者と直接訪問し丁寧に説明をしていきたいと考えています。

5. 市民説明会の開催について

【開催日時・会場】

令和8年 5 月 16 日(土) 10:00～ 恋ヶ窪公民館会議室

令和8年 5 月 20 日(水) 18:30～ 恋ヶ窪公民館会議室